


二层平面(南区) 1:100

消防分区示意图



消防说明:

1. 本层建筑面积为3445 m^2 , 共分2个防火分区
 消防分区2F-1: 2089 m^2 \leq 2500 m^2
 消防分区2F-2: 1356 m^2 \leq 2500 m^2
 消防分区均符合规范要求
2. 疏散宽度:
 消防分区2F-1: 3.6m > 5(百人) \times 0.65m/百人 = 3.25m
 消防分区2F-2: 3.6m > 5(百人) \times 0.65m/百人 = 3.25m
 疏散宽度均符合规范要求
3. 疏散距离:
 分区内房间疏散门至安全出口,
 双向疏散距离 < 35m,
 疏散宽度均符合规范要求